

# 認定書

国住指第 4134 号  
令和 2 年 3 月 23 日

日鉄鋼板株式会社  
代表取締役社長 細貝 清司 様

国土交通大臣 赤羽 一嘉



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第七号及び同法施行令第 107 条第一号（はり：1 時間）の規定に適合するものであることを認める。

なお、本認定は平成 27 年 9 月 9 日付け性能評価書（第 15EL243-1 号）に基づくものであり、平成 27 年 11 月 10 日付け国住指第 2194 号による認定番号 FP060BM-0374-1 を校正するものである。認定番号 FP060BM-0374-1 は取り消す。

## 記

1. 認定番号  
FP060BM-0374-2
2. 認定をした構造方法等の名称  
ロックウール保温板充てん両面鋼板／吹付けロックウール合成被覆／鉄骨  
はり
3. 認定をした構造方法等の内容  
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。