

認定書

国住指第 2193 号
平成 27 年 11 月 10 日

日鉄住金鋼板株式会社
代表取締役社長 細貝 清司 様

国土交通大臣 石井 啓一



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第七号及び同法施行令第 107 条第一号（はり：1 時間）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
FP060BM-0371-1
2. 認定をした構造方法等の名称
ロックウール保温板充てん両面鋼板／繊維混入けい酸カルシウム板合成被覆／鉄骨はり
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。